

餐厅后厨新风补风制冷系统预算

序号	名称	图片	规格	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
一楼餐厅								
1	后厨六边新风管道		500*400	50	米			采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。含不锈钢 360 度可旋转调节球出风口
2	大厅厨房六边新风管道		500*400	15	米			采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。含不锈钢 360 度可旋转调节球出风口
3	不锈钢送风管道		定制	45	米			采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。
4	不锈钢送风弯头		定制	10	个			采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。
5	厨房专用水冷新风风机		PZL035-LD13	5	台			1. 水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2. 风量：3550 功率：风压 190pa3. 采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内悬挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 4. 水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告）
6	厨房专用水冷新风风机		PZL015-LD13	3	台			5. 新风应带过滤器，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器脏堵后要有告警提示，以便及时清洗。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 6. 新风机开启制冷时，应先加水，风机延时启动，以免出风夹带水滴。（提供带有 CMA 和 CNAS

							标识的第三方检测报告) 7. 新风机降温段底盘采用一次性成型工艺, 无焊缝, 以确保永无漏水隐患。(提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告) 8. 新风机采用触摸屏控制, 能显示风口温度及室内温度, 可设定间隔加水时长、自动清洗时长等参数。(提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告) 9. 控制器具有来电自启动功能、485 通信接口、及消防信号接口。(提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告)
7	新风机吊装支架			8	套		
8	预估水路连接			8	套		
9	预估电缆线		2.5 平方	150	米		国标优质电缆线。含安装费。
10	开墙洞			10	个		人工费, 含垃圾清运
11	进风口百叶窗			8	项		人工费, 材料费
12	安装辅料			1	项		密封胶, 膨胀丝, 吊丝, 铁链子等各种五金配件
	小计						
一楼餐厅对面两间门面房							
1	后厨六边新风管道		500*400	15	米		采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。含不锈钢 360 度可旋转调节球出口
2	不锈钢送风管道		定制	5	米		采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。

3	不锈钢送风弯头		定制	3	个		采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
4	厨房专用水冷新风风机		PZL035-LD13	1	台		1. 水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2. 风量：3550 功率：风压 190pa3. 采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 4. 水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 5. 新风应带过滤器，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器脏堵后要有告警提示，以便及时清洗。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 6. 新风机开启制冷时，应先加水，风机延时启动，以免出风夹带水滴。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 7. 新风机降温段底盘采用一次性成型工艺，无焊缝，以确保永无漏水隐患。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 8. 新风机采用触摸屏控制，能显示风口温度及室内温度，可设定间隔加水时长、自动清洗时长等参数。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 9. 控制器具有来电自启动功能、485 通信接口、及消防信号接口。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告）

5	新风机 吊装支 架			1	套			
6	预估水 路连接			1	套			
7	预估电 缆线		2.5 平 方	20	米			国标优质电缆线。含安装费。
8	开墙洞			2	个			人工费，含垃圾清运
9	进风口 百叶窗			1	项			人工费，材料费
10	安装辅 料			1	项			密封胶，膨胀丝，吊丝， 铁链子等各种五金配件
	小计							
二楼餐厅								
1	后厨六 边新风 管道		500*40 0	50	米			采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。含不锈钢 360 度可旋转 调节球出风口
2	不锈钢 送风管 道		定制	20	米			采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
3	不锈钢 送风弯 头		定制	6	个			采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。

4	厨房专用水冷新风风机		PZL03 5-LD1 3	4	台		1. 水蒸发式冷气机（水冷新风机）采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2. 风量：3550 功率：风压 190pa3. 采用水平单侧进风，单侧出风结构，适合室内吊挂安装，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 4. 水冷新风机采用间隔加水原理，底盘无循环水泵，无脏水循环，以免新风被污染，影响食品卫生。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 5. 新风应带过滤器，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器脏堵后要有告警提示，以便及时清洗。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 6. 新风机开启制冷时，应先加水，风机延时启动，以免出风夹带水滴。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 7. 新风机降温段底盘采用一次性成型工艺，无焊缝，以确保永无漏水隐患。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 8. 新风机采用触摸屏控制，能显示风口温度及室内温度，可设定间隔加水时长、自动清洗时长等参数。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告） 9. 控制器具有来电自启动功能、485 通信接口、及消防信号接口。（提供带有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测报告）
5	新风机吊装支架			4	套		

6	预估水路连接			4	套			
7	预估电缆线		2.5 平方	100	米			国标优质电缆线。含安装费。
8	开墙洞			8	个			人工费，含垃圾清运
9	进风口百叶窗			4	项			人工费，材料费
10	安装辅料			1	项			密封胶，膨胀丝，吊丝，铁链子等各种五金配件
	小计							
	总计							